



Муниципальное унитарное предприятие
**ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ)

подключения (технологического присоединения) объекта Заявителя к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения

от 19.11.2019 г.

№ ГК-631А

Технические условия выданы: Управление архитектуры и градостроительства г. Копейска

Основание для выдачи ТУ: запрос-заявка вх.№3752 от 18.11.2019 г.

Место расположения земельного участка: г. Копейск, ул. Полевая, 44 «б».

Кадастровый номер: 74:30:0104004:807

Основание продажи или предоставления в аренду (пользование) земельного участка органом местного самоуправления или основание у Заявителя права собственности (аренды, пользования) на земельный участок:

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий»

Объект заявителя: Производственная деятельность

Присоединяемая нагрузка объекта в возможных точках подключения (технологического присоединения) к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:

- по водоснабжению - $Q_{\max} = 20,0 \text{ м}^3/\text{сут} (0,83 \text{ м}^3/\text{ч})$;

- по водоотведению - $Q_{\max} = 20,0 \text{ м}^3/\text{сут} (0,83 \text{ м}^3/\text{ч})$.

Предельная свободная мощность существующих магистральных сетей составляет $20,0 \text{ м}^3/\text{сут} (0,83 \text{ м}^3/\text{ч})$ при условии выполнения:

- мероприятий по строительству (реконструкции) сетей и сооружений для подключения объекта строительства к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с договором подключения (условиями подключения).

Гарантируемый свободный напор в источнике водоснабжения - 20 м вод. ст.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) (при указанной выше максимальной присоединяемой нагрузке объекта Заявителя) составляет (с НДС):

к сетям водоснабжения:	<u>Вариант 1:</u> 7 787 400,00 руб.*
	<u>Вариант 2:</u> 1 444 800,00 руб.*
к сетям водоотведения:	6 592 680,00 руб.*

*Срок действия тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения – по 31 декабря 2019 г.

Размер индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Заявителя к централизованным системам водоснабжения и водоотведения может быть откорректирован в большую или меньшую сторону после разработки проектно-сметной документации в соответствии с заключением экспертизы ПСД, проведенной в установленном законодательством порядке. Объем платы за подключение определяется по ставкам тарифа, утвержденным Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на период внесения платы: